GUIDE DE L'UTILISATEUR

°STELPRO

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE NON PROGRAMMABLE POUR PLINTHES ET CONVECTEURS

ST252NP ST302NP ST402NP

1-844-STELPRO WWW.STELPRO.COM



INSTRUCTIONS IMPORTANTES

L'INSTALLATION DU THERMOSTAT DOIT ÊTRE FAITE PAR UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ.

Raccordez le thermostat UNIQUEMENT à une source d'alimentation de 120 Vca à 240 Vca et respectez les limites de charge.

ATTENTION – HAUTE TENSION

Coupez l'alimentation avant l'installation et l'entretien. Laissez un dégagement d'au moins 12 po (30 cm) autour du thermostat pour qu'il soit adéquatement ventilé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION ET CHARGE			
CODE PRODUIT	TENSION D'ALIMENTATION	CHARGE À 120 V	CHARGE À 240 V
	VOLTS	WATTS	WATTS
ST252NP	120-240	150-1250	300-2500
ST302NP		150-1500	300-3000
ST402NP		150-2000	300-4000

Type de charge contrôlée	Résistive
Fréquence	60 Hz
Température d'entreposage	-40°C à 50°C (-40°F à 122°F)
Température d'opération	-20°C à 50°C (-4°F à 122°F). Affichage LCD moins efficace sous 0°C (32°F)
Humidité	5% à 98% sans condensation
Action	type 1.Y
Degré de pollution	2
Logiciel	classe A
Tension de choc nominale	Surtension de catégorie II (1500 V)
Dispositif de commande à montag	ie indépendant

Thermistance utilisée comme capteur et qui ne porte pas de courant de charge

Dispositif de protection contre les surcharges de courant externe au contrôle : disjoncteur

AVANT DE COMMENCER

- La boîte comprend un (1) thermostat et sa plaque de montage, deux (2) vis de montage, deux (2) capuchons de connexion, un (1) guide de l'utilisateur.
- Pour installer ce thermostat, vous aurez besoin d'un tournevis Phillips no 2.
- Installez votre thermostat à environ 5 pi (1,5 m) du sol, sur un mur intérieur faisant face au système de chauffage.


INSTALLATION


FIXATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE

ATTENTION

Coupez l'alimentation électrique.


- 1. Desserrez la vis [A] sur le dessus du thermostat [B] sans
- 2. Séparez la plaque de montage [C] du thermostat. Tirez sur le haut de la plaque et faites-la pivoter comme le montre l'illustration.
- 3. Sortez les fils d'alimentation [D] de la boîte de jonction [E] et faites-les passer à travers la grande ouverture au centre de la plaque de montage [F].
- 4. À l'aide des deux (2) vis de montage fournies [G], fixez la plaque de montage du thermostat à la boîte de jonction [E]. La plaque peut être centrée sur la boîte de jonction ou décalée vers la gauche ou vers la droite.





RACCORDEMENT DES FILS D'ALIMENTATION

- 1. Effectuez le raccordement électrique du thermostat en suivant le schéma de raccordement ci-dessous. Serrez fermement les fils dans les capuchons de connexion fournis.
- 2. Poussez les fils et les capuchons dans la boîte électrique.



ATTENTION


Une mauvaise connexion des fils électriques pourrait entraîner un risque d'incendie.

NOTE: Si les fils de l'alimentation électrique sont en aluminium. utilisez plutôt des capuchons CO/ALR (non fournis).

INSTALLATION – SUITE

FIXATION DU THERMOSTAT


- 1. À l'aide du guide d'alignement, accrochez le bas [A] du thermostat dans les crochets situés au bas de la plaque. Assurez-vous de ne pas coincer les fils entre le thermostat et la plaque de montage.
- 2. Faites pivoter le thermostat vers le haut [B] et accrochez-le au crochet du haut sur la plaque de montage.
- 3. Resserrez la vis sur le dessus du thermostat [C] pour le maintenir en place solidement.
- 4. Rétablissez l'alimentation électrique au panneau.



NOTE: Si vous devez retirer le thermostat, suivez l'étape 1 de la section 1, puis utilisez un tournevis droit pour dégager le crochet du haut de la plaque de montage. Le thermostat se détachera.

INTERFACE

Ce thermostat est non programmable. La température de consigne reste donc constante à moins que vous la changiez.



La première fois que vous touchez le clavier tactile, le rétroéclairage s'active. C'est seulement par la suite que vous pourrez effectuer des changements.

RÉGLAGES INITIAUX

Lors du premier démarrage, suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de votre thermostat. Utilisez ⟨ ou ⟩ pour modifier votre sélection et □ pour confirmer.

- 1. Format de température: °C / °F (Celsius / Fahrenheit)
- 2. Température de consigne du mode ÉCO (5°C à 30°C / 41°F à 86°F). Par défaut, elle est à 17°C / 63°F.

Vos besoins de chauffage peuvent être différents selon les saisons et même selon la période de la journée. Pour répondre à vos besoins, ce thermostat est muni de deux modes distincts: ÉCO et CONFORT. Vous pouvez alterner d'un mode à l'autre en appuyant simplement sur . En sélectionnant le mode ÉCO, vous choisirez une température de consigne moins énergivore pour ainsi réaliser des économies, comme lorsque vous dormez ou que vous êtes absent.

VOILÀ, VOTRE THERMOSTAT EST PRÊT!

FONCTIONS

FONCTIONS PRINCIPALES

- 1. Appuyez une fois sur $\langle\!\langle$ ou $\rangle\!\rangle$ pour abaisser ou monter la température de consigne de 0,5 °C / 1 °F. La température de consigne restera à cette valeur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée. Note: Si vous modifiez la température de consigne pendant que vous êtes en mode ÉCO, le thermostat passera en mode CONFORT.
- 2. Appuyez une fois sur pour passer du mode ÉCO au mode CONFORT, et vice-versa.

UTILISATION DES MENUS AVANCÉS

- 1. Appuyez pendant trois (3) secondes sur pour accéder aux menus du thermostat.
- 2. Utilisez (ou pour modifier votre sélection.
- 3. Utilisez pour confirmer votre sélection et passer au menu suivant
- 4. Appuyez pendant trois (3) secondes sur pour sortir des menus du thermostat.

LISTE DES MENUS AVANCÉS

- Menu 10 Format de température: °C / °F (Celsius / Fahrenheit)
- Menu 20 Température de consigne du mode ÉCO (5 °C à 30°C / 41°F à 86°F). Par défaut, elle est à 17°C / 63°F.
- Menu 30 Verrouillage du clavier: ON / OFF (clavier verrouillé / clavier déverrouillé).
- dEF Réinitialisation de votre thermostat aux valeurs par défaut: N / Y (non / oui)

GARANTIE LIMITÉE °STELPRO

Garantie limitée de 3 ans. Voir les détails au www.stelpro.com